



**WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
w GORZOWIE WLKP.**

ul. Podmiejska 18 | 66-400 Gorzów Wlkp. | tel. 95 732 43 77 | fax 95 725 76 43
e-mail: sekretariat@wordgorzow.pl | NIP 5992334786 | REGON 210465647

Gorzów Wlkp., dnia 29 sierpnia 2022 r.

AG.2111.1.2022

**WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ ZMIANA
TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Remont części nawierzchni placu manewrowego WORD
w Gorzowie Wlkp.”**

W odpowiedzi na pytania do postępowania otrzymane w dniu 25.08.2022 r., udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy na placu manewrowym odbywać będzie się ruch pojazdów ciężarowych?

Odpowiedź.

Zamawiający przeprowadza egzaminy państwowe na kat. C i CE prawa jazdy, w związku z powyższym na placu odbywa się ruch pojazdów ciężarowych.

Pytanie 2:

Wykonawca zwraca uwagę na stan istniejącej nawierzchni, która z uwagi na sztywną podbudowę pokryta jest siatką spękań odbitych. Przeniesienie spękań odbitych na nowoprojektowane mieszanki jest tylko kwestią czasu i może nastąpić w okresie krótszym niż okres gwarancji, pomimo prawidłowości wykonanych robót budowlanych.

Odpowiedź.

Zgodnie z § 10 ust.4. Projektu umowy Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie gwarancji co najmniej 2 razy w roku wykonał zabezpieczenie połączeń nawierzchni i/lub pozostałych pęknięć emulsją asfaltową lub asfaltem.

Pytanie 3:

Wykonawca zwraca uwagę na typ zastosowanej siatki wzmacniającej. Siatka szklana o wytrzymałości 120/120 kN/m zaczyna pracować przy dużych odkształceniach, które nie występują pod warstwą ścieralną. Wykonawca proponuje zastosowanie siatki węglowej 200/200 kN/m, która pracuje przy dużo niższych odkształceniach i ma realną szansę na wzmocnienie zaprojektowanej konstrukcji.

Odpowiedź.

Dokumentacja projektowa określa minimalne parametry techniczne dla materiałów. Wykonawca w ramach złożonej oferty może zastosować materiały o lepszych niż określone w dokumentacji parametrach.

Pytanie 4:

Wykonawca prosi o zmianę wymagań dla mieszanki AC 8 W. Brak jest takiej mieszanki w przywoływanych przez projektanta wytycznych technicznych WT-2 2014. Wykonawca proponuje zastosowanie mieszanki typu AC 8 S, która, między innymi z uwagi na wyższą zawartość lepiszcza, jest łatwiejsza w układaniu w cienkich warstwach oraz ma lepsze właściwości relaksacyjne.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki AC 8 S zamiast AC 8 W.

Pytanie 5:

Dotyczy § 5: Zgodnie z art. 436 pkt 1 Pzp wnosimy o wskazanie terminu zakończenia robót budowlanych w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, liczonych od dnia podpisania umowy lub przekazania terenu budowy.

Odpowiedź.

Do ww. postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 6:

Dotyczy § 5:

Wnosimy o zmianę zapisu z:

"odbioru końcowego bez zastrzeżeń"

na:

"odbioru końcowego bez wad istotnych".

Zamawiający nie ma prawa odmówić dokonania odbioru w przypadku drobnych usterek lub nieistotnych zastrzeżeń.

Odpowiedź.

Zamawiający wprowadza stosowaną zmianę w treści zał. nr 6 do Zapytania ofertowego - Projekcie umowy.

§ 5 ust. 2. Projektu umowy „Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Zamawiający jest uprawniony do złożenia zastrzeżeń w sytuacji stwierdzenia wad lub usterek, o których mowa w § 6 ust. 4 Umowy”

Pytanie 7:

Dotyczy § 5 pkt 7: Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający powiadomi Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie odbioru gwarancyjnego.

Odpowiedź.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wyznaczeniu terminu odbioru gwarancyjnego na podstawie pisemnego zawiadomienia.

Zamawiający wprowadza stosowaną zmianę w treści Zapytanie ofertowego - w zał. nr 6 do Zapytania ofertowego - Projekt umowy.

„§ 6 ust. 1 pkt 4 Projektu umowy - odbiór gwarancyjny wyznaczany przez Zamawiającego nie później niż w terminie 7 dni przed upływem okresu gwarancji w terminie umożliwiającym jego przeprowadzenie przed upływem okresu gwarancji. O terminie odbioru gwarancyjnego Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem”

Pytanie 8:

Dotyczy § 7 Czy Wykonawca ma odpowiadać również za szkody lub uszkodzenia zawinione przez Zamawiającego lub jego personel?

Odpowiedź.

Wykonawca nie odpowiada za szkody lub uszkodzenia zawinione przez Zamawiającego lub jego personel.

Pytanie 9:

Dotyczy § 9: Wnosimy o wprowadzenie odbiorów częściowych oraz fakturowania miesięcznego. Brak powyższych powoduje ograniczenie konkurencji (część wykonawców nie stać na kredytowanie całej budowy) oraz podwyższenie cen (związane z koniecznością wliczenia kosztów finansowania), co jest niekorzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia dyscypliny finansów publicznych.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie odbiorów częściowych oraz fakturowanie miesięczne.

Pytanie 10:

Dotyczy § 9:

Wnosimy o potwierdzenie, że do wykonania zabezpieczeń Wykonawca zobowiązany jest wyłącznie w przypadku stwierdzonych wad.

Odpowiedź.

Zgodnie z § 4 ust. 5 Projekt umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zabezpieczeń połączeń i pęknięć, o których mowa w § 10 ust. 4 umowy, w terminie 14 dni od wezwania Zamawiającego.

Pytanie 11:

Dotyczy § 11: Stosownie do art. 433 PZP wnosimy o zmianę odpowiedzialności w zakresie naliczania kar umownych przewidzianych w par. 11 ust. 1 z opóźnienia na zwłokę.

Odpowiedź.

Do ww. postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 12:


Dotyczy § 11: Stosownie do art. 436 pkt. 3) PZP wnosimy o podanie limitu kar umownych.

Odpowiedź.

Jak odpowiedź na pytanie nr 11.

Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie, że na czas wykonywania robót (planowane 3 dni robocze), obszar zaznaczony na czerwono na fotografii poniżej będzie wyłączony z użytkowania przez pracowników i kursantów WORD. Jest to wymuszone ze względów technologicznych oraz bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w tym momencie na terenie robót.

**Odpowiedź.**

Zgodnie z § 4 ust.1.i. Projekt umowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac w sposób umożliwiający niezakłócone funkcjonowanie Zamawiającego, w tym przeprowadzanie egzaminów praktycznych na placu manewrowym.

Zamawiający potwierdzenia, że na czas wykonywania całości robót, obszar zaznaczony na czerwono na fotografii powyżej będzie wyłączony z użytkowania przez pracowników i kursantów WORD.

Zamawiający wprowadza zmianę w treści: Zapytania ofertowego, zał. nr 3 - Formularza ofertowego oraz zał. nr 6 - Projekcie umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy **do dnia 05 listopada 2022 r.** Zamawiający zastrzega, że **czas wykonywania całości robót** odbywać się będzie:

- a) **od piątku od godz. 15:00 do niedzieli do godz. 15:00**, w jednym z niżej wymienionych terminów:
- 09 - 11.09.2022 r.
 - 07 - 09.10.2022 r.
 - 21 - 23.10.2022 r.
 - 28 - 30.10.2022 r.
- lub**
- b) **od środy od godz. 12:00 do soboty do godz. 12:00**, w jednym z niżej wymienionych terminów:
- 26 - 29.10.2022 r.
 - 02 - 05.11.2022 r.

Powyższa odpowiedź staje się integralną częścią Zapytania ofertowego. Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt VIII.11. zapytania, Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do Zapytania ofertowego zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego.

Załącznik:

Zapytanie ofertowe - zmiana z dnia 29.08.2022 r.

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy - zmiana z dnia 29.08.2022 r.

Załącznik nr 6 - Projekt umowy ~~Formularz ofertowy~~ - zmiana z dnia 29.08.2022 r.

p.o. **DYREKTOR**

Grzegorz Duszkiewicz